



STELLUNGNAHME zum Antrag	Vorlage Nr.:	
FDP-OR-Fraktion	Verantwortlich:	Dez. 3/BB
vom: 17.02.2017		
eingegangen am: 17.02.2017		

Erhöhung der Rutschsicherheit im Babyschwimmbecken des Turmbergbades Durlach

Gremium	Termin	TOP	ö	nö
Ortschaftsrat Durlach	05.04.2017	5	x	

Kurzfassung

7. März 2017

Verbesserung der Rutschsicherheit im Babybecken des Turmbergbades Karlsruhe Durlach.

Stellungnahme der Bäderbetriebe zum Antrag der FDP-OR-Fraktion, eingegangen am 17. Februar 2017:

Das Planschbecken im Turmbergbad wurde zur Saison 2012 in Betrieb genommen. Im Bodenbereich wurden Edelstahlplatten, geschliffen mit Korn 240 und mit Zylindernoppen profiliert, eingebaut - eine seit Jahrzehnten in sehr vielen Edelstahlbecken bewährte Bauweise. Entsprechend dem Typenprüfzeugnis der „Säurefliesner-Vereinigung e. V. - Institut für Wand- und Bodenbeläge“ vom 20. Mai 2009 wird die Anforderung an die Rutschhemmung für den Anwendungsbereich C (höchste Bewertungsgruppe) erfüllt. Den Bäderbetrieben ist kein erhöhtes Aufkommen am Stürzen bekannt, das auf eine reduzierte Rutschhemmung schließen ließe. Nicht ohne Grund wird in der Haus- und Badeordnung darauf verwiesen, dass das Rennen/Laufen in nassbelasteten Bodenbereichen untersagt ist.

Eine Nachbehandlung einer Oberfläche zur Erhöhung der Rutschhemmung stellt eine chemische Veränderung der Oberfläche dar, die wiederum die Ablagerungen von Partikeln fördern kann. Eine stärkere Ablagerung von Schmutz könnte die angestrebten Effekte verhindern. Die Bäderbetriebe werden bei der Vorbereitung auf die Saison 2017 die Oberflächen des Kleinkindbereiches unter dem Aspekt „Rutschhemmung“ besonders in Augenschein nehmen und bewerten.

Aufgestellt:
Volker Knodel Bau Technik

Finanzielle Auswirkungen des Antrages (bitte ankreuzen)		nein	ja
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch städtischen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)
Haushaltsmittel stehen Wählen Sie ein Element aus. Kontierungsobjekt: Wählen Sie ein Element aus. Kontenart: Ergänzende Erläuterungen:			
ISEK-Karlsruhe-2020-relevant	nein	ja	Handlungsfeld: Wählen Sie ein Element aus.
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein	ja	durchgeführt am
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	nein	ja	abgestimmt mit