

STELLUNGNAHME zum Antrag	Gremium:	53. Plenarsitzung Gemeinderat
FDP/Aufbruch-Gemeinderatsfraktion	Termin:	23.09.2008
vom: 22.08.2008	Vorlage Nr.:	1519
eingegangen: 25.08.2008	TOP:	20
	Verantwortlich:	öffentlich Dezernat 4
Energieeinsparung in öffentlichen Gebäuden		

- Kurzfassung -

Zu dem Antrag der FDP-Fraktion vom 22.08.2008 „Energieeinsparung in öffentlichen Gebäuden“ nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

In den meisten öffentlichen Gebäuden wurden die noch teilweise fehlenden Thermostatventile ergänzt und komplett auszustattende Gebäude bereits nachgerüstet. Die Gebäudewirtschaft, die städtischen Gesellschaften und Dienststellen werden die Ergänzung bzw. Nachrüstung der noch fehlenden Thermostatventile für ihren Zuständigkeitsbereich weiterhin durchführen, sodass bis zur Heizperiode 2009/2010 - soweit möglich - die Gebäude komplett mit Thermostatventilen ausgerüstet sind.

Finanzielle Auswirkungen				nein <input type="checkbox"/>	ja <input checked="" type="checkbox"/>
Gesamtaufwand der Maßnahme	Einnahmen (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch städtischen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)		
Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung. Finanzposition:					
Ergänzende Erläuterungen:					
Karlsruhe Masterplan 2015 - relevant	nein <input checked="" type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	Handlungsfeld:		
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein <input checked="" type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	durchgeführt am		
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	nein <input checked="" type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	abgestimmt mit		

In der Gemeinderatssitzung vom 10.06.2008 erteilte die Verwaltung Auskunft über den Bearbeitungsstand zur Ausstattung der öffentlichen Gebäude mit Thermostatventilen.

In den meisten Gebäuden wurden die noch teilweise fehlenden Thermostatventile ergänzt und komplett auszustattende Gebäude bereits nachgerüstet.

Derzeit besteht noch in dreizehn städtischen Gebäuden Handlungsbedarf. Davon hat ein Gebäude Thermostatventile alter Bauart, die im Reparaturfall auf neue Typen umgerüstet werden - ein Gebäude ist mit einer senkrechten Einrohrheizung ausgestattet, hier ist der Einbau von Thermostatventilen nur im Zusammenhang mit einer kostenintensiven, umfassenden Anlagenumrüstung möglich - und vier Gebäude befinden sich im Zuständigkeitsbereich städtischer Gesellschaften bzw. Dienststellen in Eigentümerfunktion, in denen die Nachrüstung ebenfalls zeitnah erfolgen wird (siehe hierzu die Auflistung).

Die Gebäudewirtschaft, die städtischen Gesellschaften und Dienststellen werden die Ergänzung bzw. Nachrüstung der noch fehlenden Thermostatventile für ihren Zuständigkeitsbereich weiterhin durchführen, sodass bis zur Heizperiode 2009/2010 - soweit möglich - die Gebäude komplett mit Thermostatventilen ausgerüstet sind.

Adresse	Gebäudebezeichnung	Zuständigkeit
Am Brurain 4/6	Turnhalle Knielingen <i>es sind noch 8 Stück nachzurüsten</i>	Gebäudewirtschaft
Am Kegelsgrund 32	Kindergarten Grötzingen <i>es sind noch 4 Stück nachzurüsten</i>	Gebäudewirtschaft
Brückenstraße 10	Bauhof TBA/VLA <i>es sind noch 8 Stück nachzurüsten</i>	Gebäudewirtschaft
Ernst-Frey-Straße 2	Walter-Eucken-Schule (H III) <i>es sind noch 194 Stück einzubauen</i>	Gebäudewirtschaft
Kaiserallee 4	Verw. Gebäude, Rathaus West, Sozialamt <i>es sind alte Pruß-Th-Ventile eingebaut</i>	Gebäudewirtschaft
Kirchstraße 11	Hallenbad Grötzingen	Bäderbetriebe

Kirchstraße 11	Turnhalle <i>es sind ca. 50 Stück Th.-Ventile einzubauen</i>	Gebäudewirtschaft
Kriegsstraße 141	Weinbrennerschule <i>es sind noch ca. 60 Stück nachzurüsten</i>	Gebäudewirtschaft
Ottostraße 21	Fuhrpark, Waschhalle, Werkstatt	Amt für Abfallwirtschaft
Seboldstraße 01A	Existenzgründerzentrum <i>Nachrüstung nutzungsbedingt zurückgestellt</i>	Gebäudewirtschaft
Südenstr. 51	Carl-Benz-Schule, Carl-Engler-Schule, Heinrich-Hertz-Schule - Hochhaus <i>senkr. Einrohrheizung (ThV ca. 426 Stück)</i> <i>Nachrüstung nur durch Sanierung möglich</i>	Gebäudewirtschaft
Weierhof 13	Hallenbad - Durlach	Bäderbetriebe
Zeppelinstraße 56 A	Feuerwehrgebäude Grünwinkel	Branddirektion