

<b>STELLUNGNAHME zur Anfrage</b> <b>CDU-OR-Fraktion/</b> <b>FDP-OR-Fraktion</b> vom: 21.03.11 eingegangen: 21.03.11	Gremium: Termin: TOP: Verantwortlich:	<b>Ortschaftsrat Durlach</b>  <b>04.05.11</b>  <b>11</b> <b>öffentlich</b> <b>Dezernat 3</b>
<b>Investitionsstau im Weiherhofbad?</b>		

Die derzeitige Kassenanlage im Weiherhofbad wurde im Jahre 1997 installiert. Die Technik ist veraltet (Betriebssystem DOS 6.2!) und störanfällig. PC-Ersatzteile sind wenn überhaupt nur noch "antiquarisch" erhältlich. Der Systemhersteller hat die Softwarepflege schon seit längerer Zeit eingestellt. Immer häufigere Störungen am Kassenautomaten bei der Geldverarbeitung führen seit geraumer Zeit zu Kassenfehlbeträgen infolge zu hoher Wechselgeldherausgabe. Der Austausch der Kassenanlage im Weiherhofbad ist in der Sommerschließzeit 2011 vorgesehen und erfolgt gleichzeitig mit den baugleichen Kassenanlagen im Sonnenbad und im Adolf-Ehrmann-Bad. Die Mittel hierfür sind im Haushaltsplanentwurf 2011 enthalten.

Die Instandhaltung der alten Technik im Weiherhofbad hat bisher im Wesentlichen keine überhöhten Reparaturkosten verursacht. Auch kam es bisher nicht zu größeren Ausfällen, die hohe Kosten oder längere Badschließung nach sich zogen.

Die Mess- und Regeltechnik wird im Sommer 2011 erneuert werden.

Um auch zukünftig das Risiko von Ausfällen zu minimieren, ist eine Erneuerung der Technik und Badewasseraufbereitung sinnvoll.

Die Erneuerung der Badewasseraufbereitung kann jedoch wegen der Größe der Maßnahme erst erfolgen, wenn entsprechende Haushaltsmittel vorhanden sind.