

| | | |
|---|---|---|
| ANTRAG der CDU--Fraktion vom 21.05.2013 | Gremium: Termin: Vorlage Nr.: TOP: | Ortschaftsrat Grötzingen 17.07.2013 292 5 öffentlich |
| Gefahrenbeseitigung unter dem Treppenabgang Kampmannbrücke | | |

Es ist festzustellen, dass in der Eisenbahnstraße unter dem Treppenabgang der Kampmannbrücke ein frei zugänglicher Bereich mit Schottersteinen ist. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Bereich von Kinder zum Spielen benutzt wird, z.B. auf dem Schulweg. Das Stadtbahngleis geht nah dran vorbei und kann ebenfalls betreten werden. Da sich Kinder im Spiel auch vergessen können, ist das sehr gefährlich. An den anderen Streckenabschnitten Richtung Bahnhof sind meistens Geländer zwischen Gleis und Parkplätzen bzw. Grünstreifen.

Deshalb beantragt die CDU-Fraktion,

dass der Streckenabschnitt im Bereich der Kampmannbrücke ebenfalls mit einem Geländer ausgestattet wird und die Ortsverwaltung die dazu nötigen Schritte unternimmt.

Mit freundlichen Grüßen
Christiane Jäger, CDU-Fraktion

Stellungnahme der Ortsverwaltung:

Das Tiefbauamt teilt mit, dass zur Absicherung des Bahngeländes auf der kleinen Stützwand unter dem Bauwerk, die aus sog. Stuttgarter Mauerscheiben gebildet wird, ein ca. 30 m langer Maschendrahtzaun bis hin zur östlich sich anschließenden Begrünung errichtet werden könnte. Zaunhöhe vorzugsweise 1,0 m, Farbe grau. Die Arbeiten könnten von der Straßenseite aus getätigt werden, insofern gäbe es keine Erschwernisse und Mehrkosten aus dem Bahnbetrieb. Das TBA schätzt die Kosten auf ca. 3.000 €. Die Mittel kämen aus dem TBA Haushalt und würden mit den IP Mitteln für Grötzingen verrechnet werden.