

STELLUNGNAHME zum Antrag	Gremium:	Ortschaftsrat Durlach
	Termin: Vorlage Nr.: TOP:	13.01.2010 6 öffentlich
SPD-OR-Fraktion vom: 30.11.2009 eingegangen: 30.11.2009	Verantwortlich:	Dez. 6
Energetisches Konzept Gewerbeschule Durlach		

Für die Gewerbeschule Durlach wurden alternative Lösungsansätze zur Verbesserung der raumklimatischen Bedingungen simuliert und ausgewertet.

Im Ergebnis wird folgender Vorschlag unterbreitet:

In einer 1. Stufe soll das Glasdach und die Westfassade Folien belegt und so der Wärmeeintrag in das Gebäude reduziert werden. Flankierend dazu sollen mechanische Ablufteinrichtungen im Bereich der Fenster, der Türen zu den Klassenzimmer und im Dachbereich eingebaut werden, um das Gebäude nachts herunterzukühlen.

Für den Doppelhaushalt 2011/12 wird eine Planung und Kostenberechnung für og. Maßnahmen in den Haushalt eingebracht.

Nach Durchführung der Maßnahme sollen Temperaturmessungen über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden. Falls sich die Temperaturen in einem Bereich befinden, der noch nicht akzeptabel ist, könnte in einem 2. Bauabschnitt eine mechanische Lüftung konzipiert und eingebaut werden. Dabei könnte u. U. die Nutzung von Erdwärme zum Tragen kommen.

Finanzielle Auswirkungen				nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>
Gesamtaufwand der Maßnahme	Einnahmen (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch städtischen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)		
Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung. Finanzposition:					
Ergänzende Erläuterungen:					
Karlsruhe Masterplan 2015 - relevant	nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>		Handlungsfeld:		
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>		durchgeführt am		
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>		abgestimmt mit		