



STELLUNGNAHME zur Anfrage FDP-Gemeinderatsfraktion	Vorlage Nr.: Verantwortlich:	2020/0158 Dez. 6
Fußgänger- und Schulbrücke Grötzingen		

Gremium	Termin	TOP	ö	nö
Gemeinderat	24.03.2020	48	x	

1. Wie sieht der aktuelle Stand nach der Unterschriftenübergabe an Bürgermeister Daniel Fluhrer für die „Wiederherstellung der ehemaligen Brückenführung direkt in den Schulhof“ aus?

Die Stadtverwaltung hat die Machbarkeit eines Steges zwischen Brückenpodest und Schulhof geprüft. Ein Steg in der Fuge zwischen Erweiterungsneubau und Sporthalle ist möglich, kann aber nicht einer normgerechten Breite von 1,80 Metern ausgeführt werden.

Ausnahmen sind möglich. Durch die Vorgabe von vorhandener Treppe und Hallenstützen ist eine Breite von ca. 1,20 Metern geplant.

Eine kostenkontrollierte Planung wird für den Doppelhaushalt 2021/2022 angemeldet.

2. Welche Pläne und Handlungsüberlegungen bestehen nun seitens der Stadtverwaltung bezüglich einer Neuerrichtung der Brücke?

Aufgrund der guten Substanz der Konstruktion und der zu erwartenden verbleibenden Lebensdauer der Brücke ist ein Ersatz-Neubau der bestehenden Brücke nicht vorgesehen.